

דוח מתקן 7311900432/1 לדוח 7311900432

### פרטי ההזמנה

שם המזמין : נגה אריחי בטון בע"מ ח.פ. : 513691535  
 מענו : ניצנה 11 תל אביב  
 תאריך ההזמנה : 2023/01/22  
 מספר הסכם : 3000073757

### תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש  
 הדגם הנבדק : מעוטר ריצפה 200/200 מ"מ  
 תאור המוצר: אריחי בטון לאחר טיפול בסילר ע"י ב"כ המזמין.

### פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2023/01/26 הנוטל: המזמין  
 כמות במדגם : 10  
 תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: אריחי בטון

### מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים  
 ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018  
 הבדיקה בוצעה במסגרת הסכם הסכם חשבון

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

### מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.  
 פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד

2023/01/29

תאריך הפקת דוח

יוסף פטל תפקיד ראש מדור

שם המאשר:

## דוח מתקן 7311900432/1 לדוח 7311900432

2 2

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
5.1	בדיקה בכבש (R)	
5.1	בדיקה במים (ABC)	

נספח לסעיף 5.1 בדיקה בכבש (R)				
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאת מדגם	סוג מדגם	הערות/ליקויים
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש	מעלות	22.7	R11	