

תעודת בדיקה מספר 7311900633
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: נגה אריחי בטון בע"מ
מען	: ניצנה 11 תל אביב 7179902
תאריך הזמנה	: 23/01/2023

תאור המוצר

מדגם של 3 אריחי רצפה מטרצו במידות 200X200 מ"מ. מבנה האריחים: דו שכבתי, דגם האריח: מעוטר תאריך ייצור: מעל 28 יום סוג: א'

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 22/01/2023
כמות במדגם: 3

מהות הבדיקה:

התאמה לסעיפים: 4.2.4.4 - שיעור השחיקה של התקן הישראלי ת"י 6 "אריחי רצפה מטרצו", 09/2010
--

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן
--	--	--------------------------

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לדרישות של חלק מהסעיפים מתוך אלה שנבדקו פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

01/02/2023

תאריך חתימה

שם הבודק: גיא יפתי תפקיד: עובד מעבדה

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

מסקנה	ממוצע המדגם	דוגמה 4	דוגמה 3	דוגמה 2	דוגמה 1	דרישות ת"י 6 לשימוש פנים	התכונה הנבדקת	סעיף בתקן
מתאים לדרגה 1	1.20	-	1.34	1.11	1.15	דרגה 1 מקסי' במדגם 2.00 מקסי' כל דוגמה 2.30	שיעור השחיקה במ"מ	4.2.4.4

תל-אביב / 1/2/23 טראצו פנים - מלאה

שם הבדוק: רועי אוסטין תפקיד: ראש ענף מוצרי הבניין